



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΟΜΗΣΗΣ**

Μοσχάτο 28-12-2021

Αριθ. πρωτ.: 21733

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου
Ταχ. Κώδ. : 183 45
Τηλέφωνο : 213-2019600
Πληροφορίες : Επιτροπή Ελέγχου των
Υποδομών -Τεχνικών Έργων

Προς :

α) κ. Δήμαρχο
β) κ. Εντεταλμένο Σύμβουλο Τ.Υ.
γ) κ. Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης

ΘΕΜΑ : Επικίνδυνες βλάβες σκυροδεμάτων στο 3^ο Γυμνάσιο Μοσχάτου

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 884/11-11-2021 απόφαση Δημάρχου

Μετά την παραπάνω σχετική απόφαση διενεργήθηκε αυτοψία στις 23-12-2021 από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Υποδομών - Τεχνικών Έργων και διαπιστώθηκε ότι οι εξωτερικές τοιχοποιίες του 3^{ου} Γυμνασίου Μοσχάτου έχουν υποστεί σε εκτεταμένο βαθμό αποκολλήσεις στα επιχρίσματα και αποκαλύψεις σπλίσμού του φέροντος οργανισμού του κτηρίου λόγω των προσφάτων εντόνων βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Επίσης διαπιστώθηκε η ανάγκη αποκατάστασης των ρύσεων και των υδρορροών του δώματος του σχολείου, με στόχο την μείωση της επιβάρυνσης των δομικών στοιχείων του κτηρίου από τις βροχοπτώσεις. Οι εν λόγω αστοχίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την αποφυγή ατυχήματος στο χώρο του σχολείου, από τα αποκαλλούμενα τμήματα επιχρισμάτων και άλλων δομικών υλικών της εξωτερικής τοιχοποιίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ /
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ (Χ.Τ.Π. ΤΕΙ)