

ΥΠΟΜΗΝΙΑ

✚	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ
☼	ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΡΟΗΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΚΕΝΔΗΣΗΣ
▲	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΟΥΣ (Κ) ΖΕΣΤΟΥ (Ζ) ΝΕΡΟΥ
⚡	ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Κ) ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗΡΑ
☐	ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΡΟΗΣ ΜΕ ΠΛΩΤΗΡΑ
⊥	ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΡΟΗΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
▬	ΟΡΕΚΛΑΚΙΝΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Φ 1'' - 1 1/4''
⊘	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
⊞	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
⊙	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΡΟΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
⊙	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
⊙	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

- Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φ 30x4,0 mm
- ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φ 20,0 mm
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΟΥΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΜΩΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 13 mm ΓΙΑ ΤΑ ΖΕΣΤΑ ΚΑΙ 8mm ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΥΑ.
- ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: DN 15.
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ mm.

Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 172008 ΟΙΚ. ΔΑΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΜΑΓΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΑ.ΠΗ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΟΦΩΝ , ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4178/13.

Θύση: ΟΔΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 5, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

Θύμα:

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Φύση μελέτης: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός σχεδίου: **ΥΔ-1**

Ημερομηνία: Κλίμακα: 1/50

Όμιλος μελέτης:

Υπογραφή - σφραγίδα μελέτη:

Σφραγίδα: **ΝΕ**

Υπογραφή: **Κ. ΔΙΔΕΛΛΟ**

Υπογραφή: **Τ. Γ. ΣΚΛΗΡΑ**

Υπογραφή: **ΣΤΑΣΙΝΑ ΑΡΧΑΛΙΑ**

Υπογραφή: **ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΤΑ**

Υπογραφή: **15/11/2021**

